

Dotyczy: postępowania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły – Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków”

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień oraz zmianie treści SWZ

Zamawiający - Powiat Zielonogórski, informuje, że na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm), niniejszym udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zestaw pytań nr 1:

1. *„W związku z punktem 7.4 Wagi i zasady ważenia Specyfikacji Technicznej nr D-M.00.00.00 prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy instalacji oraz utrzymania urządzenia wagowego.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy instalacji oraz utrzymania urządzenia wagowego.

2. *„Jeżeli Zamawiający przewiduje instalację urządzenia wagowego, wnosimy o wskazanie lokalizacji, w której miałyby zostać zainstalowane takie urządzenie.”*

Odpowiedź:

Nie przewiduje się instalacji urządzenia wagowego, w związku z powyższym, nie ma potrzeby wskazywania lokalizacji, w której miałyby zostać zainstalowane takie urządzenie.

3. *Jeżeli Zamawiający przewiduje instalację oraz utrzymanie urządzenia wagowego, wnosimy o wskazanie wymagań, na które powołuje się punkt 7.4 Wagi i zasady ważenia Specyfikacji Technicznej nr D-M.00.00.00 „Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST”.*

Odpowiedź:

Patrz pkt 1.

4. *Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje realizacji zapisów punktu 1.6 Zaplecze Zamawiającego Specyfikacji Technicznej nr D-M.00.00.00 dotyczących zabezpieczenia przez Wykonawcę dla Zamawiającego pomieszczenia biurowego, sprzętu, transportu oraz innych urządzeń towarzyszących.*

Odpowiedź:

Zgodnie z §2 ust 35 wzoru umowy Wykonawca zapewni na swój koszt na Terenie Budowy barak biurowy z przeznaczeniem na Rady Budów dla minimum 5 osób, wyposażony w stół, krzesła, komputer, drukarkę, pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny). Barak musi spełniać przepisy BHP, ppoż.

5. *Prosimy o udostępnienie specyfikacji D-M.00.00.01 Zaplecze Zamawiającego, na którą powołuje się punkt 1.6 Zaplecze Zamawiającego Specyfikacji Technicznej nr D-M.00.00.00.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada specyfikacji D-M.00.00.01 Zamawiający oczekuje realizacji zapisów umownych. Patrz pkt 4 odpowiedzi.

6. *Pozycja nr 30 Przedmiaru Robót 4a, pozycja nr 27 Przedmiaru Robót 4b oraz pozycja nr 38 Przedmiaru robót 4c powołują się na specyfikację techniczną D.05.03.08, której nie zawiera dokumentacja przetargowa udostępniona przez Zamawiającego. W związku z powyższym*

prosimy o udostępnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczącej robót w zakresie frezowania nawierzchni asfaltowej.

Odpowiedź:

Uzupełniono STWiORB o roboty dot. frezowania naw. asfaltowej.

7. *Pozycja nr 31 Przedmiaru Robót 4a, pozycja nr 28 Przedmiaru Robót 4b, pozycja nr 39 Przedmiaru Robót 4c powołują się na specyfikację techniczną D.05.03.26, której nie zawiera dokumentacja przetargowa udostępniona przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczącej robót w zakresie zabezpieczenia nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi przy użyciu geosiatki.*

Odpowiedź:

Uzupełniono STWiORB o roboty dot. zabezpieczenia geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi.

8. *Pozycja nr 25 Przedmiaru Robót 4a, pozycja nr 22 Przedmiaru Robót 4b oraz pozycja nr 32 Przedmiaru Robót 4c powołują się na specyfikację techniczną D.05.02.01, której nie zawiera dokumentacja przetargowa udostępniona przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczącej robót w zakresie wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego.*

Odpowiedź:

Uzupełniono STWiORB o roboty dot. wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego.

9. *Pozycja nr 33 Przedmiaru Robót 4c powołuje się na specyfikację techniczną D.08.02.02, której nie zawiera dokumentacja przetargowa udostępniona przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczącej robót w zakresie wykonania chodników i poboczy z kostki betonowej.*

Odpowiedź:

STWiORB dot. wykonania chodników i poboczy z kostki betonowej zostały uwzględnione w specyfikacji D-05.03.23a – nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.

10. *Pozycja nr 43 Przedmiaru Robót 4a, pozycja nr 43 Przedmiaru Robót 4b oraz pozycja nr 56 Przedmiaru Robót 4c powołują się na specyfikację techniczną D.09.01.01, której nie zawiera dokumentacja przetargowa udostępniona przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczącej robót w zakresie wykonania trawników.*

Odpowiedź:

STWiORB dot. wykonania trawników zostały uwzględnione w specyfikacji D-06.01.01 – umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków.

11. *Pozycja nr 39 Przedmiaru Robót 4a, pozycja nr 35 Przedmiaru Robót 4b oraz pozycja nr 50 Przedmiaru Robót 4c powołują się na specyfikację techniczną D.07.05.01, której nie zawiera dokumentacja przetargowa udostępniona przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczącej robót w zakresie wykonania barier energochłonnych.*

Odpowiedź:

Uzupełniono STWiORB o roboty dot. wykonania barier energochłonnych.

12. *Pozycje nr 20 i 21 Przedmiaru Robót 4a, pozycje nr 17 i 18 Przedmiaru Robót 4b oraz pozycje nr 27 i 28 Przedmiaru Robót 4c powołują się na specyfikację techniczną D.04.03.01, której nie zawiera dokumentacja przetargowa udostępniona przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczącej robót w zakresie wykonania oczyszczenia oraz skropienia warstw konstrukcyjnych.*

Odpowiedź:

Uzupełniono STWiORB o roboty dot. wykonania oczyszczenia oraz skropienia warstw konstrukcyjnych

13. *Pozycja nr 16 Przedmiaru Robót 4a oraz pozycje nr 19, 20, 21 i 22 Przedmiaru Robót 4c powołują się na specyfikacje techniczne D.03.01.01 oraz D.03.06.01, których nie zawiera dokumentacja przetargowa udostępniona przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie odpowiednich specyfikacji technicznych dotyczących robót w zakresie wykonania odwodnienia korpusu drogowego.*

Odpowiedź:

STWiORB dot. wykonania odwodnienia korpusu drogowego zostały uwzględnione w specyfikacji D-06.02.00 – wykonanie przepustów

14. *Pozycje nr 3, 4, 5 i 6 Przedmiaru Robót 4a, pozycje nr 3, 4, 5 i 6 Przedmiaru Robót 4b oraz pozycje nr 3, 4, 5 i 6 Przedmiaru Robót 4c powołują się na specyfikację techniczną D.01.02.01, której nie zawiera dokumentacja przetargowa udostępniona przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie odpowiedniej specyfikacji technicznej dotyczącej robót w zakresie karczowania drzew.*

Odpowiedź:

STWiORB dot. wykonania karczowania drzew jest zawarta w specyfikacji D-01.02.01 – usunięcie drzew i krzaków, uzupełnionej w związku z zadanymi pytaniami.

15. *Czy Zamawiający zapewni nadzór autorski przez cały okres realizacji zadania oraz w trakcie ewentualnego wydłużenia terminu realizacji w oparciu o postanowienia Umowy?*

Odpowiedź:

Zamawiający zapewnia nadzór autorski. Realizacja tych czynności odbywać się powinna na każde wezwanie/zapytanie Inwestora.

16. *SWZ wskazuje, że zamówienie jest finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z taką regulacją ujętą w Specyfikacji Warunków Zamówienia, wnosimy do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada zabezpieczone środki finansowe, przeznaczone na cel pełnego sfinansowania przedmiotowej Inwestycji. Czy wypłata tych środków jest bezwarunkowa? Czy Zamawiający ma zapewnione alternatywne źródło finansowania?*

Odpowiedź

Wysokość zabezpieczonych środków finansowych określona jest w Uchwale nr XXXVI.247.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, ogólnie dostępnej na stronie Powiatu Zielonogórskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka: akty prawne.

17. *SWZ wskazuje, że zamówienie jest finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z taką regulacją ujętą w Specyfikacji Warunków Zamówienia, wnosimy do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający otrzymał wypłatę 100% wartości inwestycji dotyczącej sfinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przeznaczonej na cel pełnego sfinansowania przedmiotowej Inwestycji.*

Odpowiedź

Jak w pkt 16.

18. *SWZ pkt II ppkt 9: **„Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”** W związku z takim postanowieniem SWZ wnosimy o szczegółowe wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie postępował w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę a które będą powodowały poniesienie dodatkowego, nieprzewidzianego Umową i nieujętego w ofercie Wykonawcy kosztu po stronie Wykonawcy np. konieczności wykonania robót dodatkowych wykraczających poza zakres objęty dokumentacją projektową/ przetargową i załączanych do niej przedmiarów robót?*

Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje robót dodatkowych.

19. Wzór Umowy §8 dopuszcza zmiany Umowy polegające m.in. na zmianach w zakresie terminów wynikających z Umowy. Umowa nie reguluje natomiast zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Wyszczególnione w §8 ust. 1 pkt 2) okoliczności z całą pewnością będą pociągały za sobą dodatkowe, nieprzewidziane i nieujęte w ofercie Wykonawcy koszty związane np. z koniecznością wykonania robót dodatkowych, wstrzymaniem prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wystąpieniem siły wyższej czy nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami znajdującymi się w obszarze inwestycji. W związku z powyższym wnosimy o korektę Wzoru Umowy polegającą na dodaniu do jej postanowień uregulowań związanych ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje robót dodatkowych. Zgodnie z § 1 ust. 4 pkt. c) wzoru umowy Wykonawca oświadcza m.in., że rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania, ponadto w Dziale II pkt. 7 -10 SWZ Zamawiający zawarł również informację w zakresie wynagrodzenia.

20. SWZ pkt IV: „**Termin wykonania zamówienia do 12 m-cy od daty zawarcia umowy. Przy czym odcinek nr 1 oraz 2 należy zrealizować w terminie do 22.11.2022 r.**” Załączone do dokumentacji przetargowej zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu (pismo nr PZZD.6121.108.2020.ST z dnia 24.06.2020 r.) wskazuje, że zatwierdzona organizacja ruchu powinna być wprowadzona do dnia 31.12.2022 r. Biorąc pod uwagę, iż Zamawiający ogłosił zamówienie w dniu 28.02.2022 r., termin związania ofertą to 12.04.2022 r., a termin realizacji to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, niemożliwym staje się dochowanie terminu na wprowadzenie stałej organizacji ruchu do dnia 31.12.2022 r., bowiem jest to okres krótszy od terminu realizacji. Wnosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej aktualizacji/ przedłużenia zatwierdzenia stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuży stałą organizację ruchu i przedłoży ją Wykonawcy w momencie zawarcia umowy na realizację robót budowlanych.

21. Wzór Umowy §2 ust. 27: „**Uzyskanie zgody na ewentualne zajęcie pasa drogowego w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy.**” Czy Zamawiający posiada pełne prawo dysponowania wszystkimi działkami na których realizowana będzie inwestycja i nie zachodzi oraz nie będzie zachodzić konieczność uzyskiwania zgody na zajęcia pasa drogowego?

Odpowiedź:

Nie jest wymagane uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w zakresie dotyczącym przebudowy drogi objętej następującymi działkami:

obręb 0013 Krężoły, działka nr 7, 94, 73,

obręb 0004 Buków, działka nr 280, 279, 278, 71, 17

Wykonawca, zobowiązany będzie do uzyskania zgody na zajęcie pasa tylko wówczas, gdy wejdzie w działki inne niż wskazane wyżej, nie objęte opracowaniem.

22. Zadanie ogłoszone jest pod nazwą: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły – Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków**”. Załączona do dokumentacji przetargowej dokumentacja projektowa opracowana jest dla: „Przebudowa drogi powiatowej 1201F i 1203F relacji Krężoły- Buków.” Wnosimy o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy nie należy przebudowa drogi powiatowej nr 1203F.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że odcinek drogi powiatowej nr 1201F na długości ok. 940 mb ma wspólny przebieg z drogą powiatową nr 1203F. Droga powiatowa nr 1201F jest relacji Sulechów – Buków – Smardzewo, z kolei dp 1203F to relacja Buków – Łęgowo – Klępsk. W przedmiotowej inwestycji, należy przyjąć, że wspólny przebieg dla obu dróg jest od ok. km 4+995,70 km do 5+937,20 km.

23. Załącznik do zgłoszenia Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F i 1203F relacji Krężoły- Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków” pkt 5 Zieleń i drzewa: „**Zgodnie z załączonymi**

decyzjami konserwatorskimi zaplanowano wycinkę 12 drzew bezpośrednio kolidujących z przebudową drogi, przez co stwarzały zagrożenie dla użytkowników drogi. Pozostałe drzewa należy pozostawić uważając aby nie uszkodzić ich korzeni. Po uzyskaniu zgód, drzewa istniejące znajdujące się bezpośrednio przy drodze należy przyciąć aby nie ingerowały w skrajnię poziomą i pionową drogi.” oraz Projekt Wykonawczy pkt 6: „Zgodnie z decyzjami konserwatorskimi zezwolono i zaplanowano wycinkę 12 drzew bezpośrednio kolidujących z przebudową drogi, przez co stwarzały zagrożenie dla użytkowników drogi. Przed przystąpieniem do wycinki porównać dokumentację Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z projektem wykonawczym, w celu uniknięcia omyłkowej wycinki niewłaściwych drzew. Pozostałe drzewa należy pozostawić uważając aby nie uszkodzić ich korzeni. Po uzyskaniu odpowiednich zgód, drzewa istniejące znajdujące się bezpośrednio przy drodze należy przyciąć aby nie ingerowały w skrajnię poziomą i pionową drogi.” Wnosimy o korektę Przedmiaru Robót polegającą na dodaniu pozycji dla „przycięcia drzew istniejących znajdujących się bezpośrednio przy drodze” bądź potwierdzenie, że zakres ten nie leży w gestii Wykonawcy, nie należy go uwzględniać w ofercie oraz że Wykonawca nie będzie miał obowiązku uzyskiwania żadnych zgód w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający otrzymał decyzje na wycinkę drzew po uzyskaniu braku sprzeciwu dla zgłoszenia prac budowlanych.

Zamawiający udostępnił decyzje na wycinkę drzew (decyzja na GKR.6131.55.2021.TC oraz GKR.6131.56.2021.TC) w łącznej ilości: 19 szt .

24. *„Wnosimy o potwierdzenie, że pozycje nr 3 Przedmiaru Robót 4a, 4b i 4c dotyczące karczowania drzew obejmują również wycinkę.”*

Odpowiedź:

Pozycje nr 3 w przedmiarach robót 4a, 4b i 4c obejmują także wycinkę drzew.

25. *„Jeżeli pozycje nr 3 Przedmiaru Robót 4a, 4b i 4c dotyczące karczowania drzew obejmują również wycinkę, wnosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej odpowiedniej STWiORB.”*

Odpowiedź:

Uzupełniono STWiORB o wycinkę drzew.

26. *„STWiORB D-M-00.00.00 pkt 8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego pkt 8: „Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty (...) 8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, (...)” Zadanie ogłoszone jest w formule „buduj” wobec czego wnosimy o potwierdzenie, że w/w rysunki opracuje projektant Zamawiającego w ramach nadzoru autorskiego a do obowiązków Wykonawcy należy dołączenie ich do dokumentów do odbioru ostatecznego.”*

Odpowiedź:

Nie są przewidziane dodatkowe prace w w/w zakresie. Te wskazane w nawiasie są jedynie przykładem. W ramach inwestycji przewidziano jedynie wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych, na co została sporządzona dokumentacja techniczna oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia.

27. *„Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przekroje poprzeczne.”*

Odpowiedź:

Dla inwestycji nie zostały opracowane tabele przekroje poprzeczne. Roboty ziemne zostały policzone uwzględniając głębokość wykopów pod nowe konstrukcje dróg, poboczny, zjazdów, chodników i wymiany przepustów.

28. „Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o tabele robót ziemnych.”

Odpowiedź:

Dla inwestycji nie zostały opracowane tabele robót ziemnych. Roboty ziemne zostały policzone uwzględniając głębokość wykopów pod nowe konstrukcje dróg, poboczny, zjazdów, chodników i wymiany przepustów

29. „Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o profil podłużny.”

Odpowiedź:

Inwestycja polega na przebudowie istniejącej drogi i nie planuje się zmiany istniejącej niwelety drogi. Profil osi drogi będzie przebiegał po istniejącym terenie.

30. „Projekt Wykonawczy udostępniony przez Zamawiającego zakłada wykonanie dwóch rodzajów zjazdów – zjazdów bitumicznych oraz zjazdów oznaczonych według legendy jako nawierzchnia poboczna. Załącznik do zgłoszenia robót udostępniony przez Zamawiającego zakłada wykonanie tylko zjazdów bitumicznych. Wnosimy o informację, które ze zjazdów są do wykonania w ramach przedmiotowego zadania.”

Odpowiedź:

Zostały przewidziane dwa rodzaje zjazdów:

- bitumiczne – stanowiące połączenie drogi powiatowej z przyległymi działkami stanowiącymi pasy dróg wewnętrznych,
- z kruszywa – stanowiące połączenie drogi powiatowej z przyległymi działkami (w większości rolnymi).

Podział ten został wskazany na rysunkach załączonych do projektu wykonawczego.

Zestaw pytań nr 2 :

1. W przedmiarach robót na wszystkich odcinkach podane zostało wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-63mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Czy jest możliwość wykonania tej warstwy z kruszywa 0-31,5 mm tak jak w przypadku górnej warstwy podbudowy zasadniczej gr.10cm?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się zmiany warstw z mieszanki 0/63mm na 0-31,5mm.

Zestaw pytań nr 3:

1. Zwracam się zapytaniem do przedmiotowego postępowania tj.

- jakie należy zastosować bariery energochłonne, jakiego typu ...? Brak odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Odpowiedź:

Należy zastosować bariery ochronne stalowe U-14a z odblaskowymi elementami (typ: typ H1W4A, o rozstawie co 2 mb).

Zestaw pytań nr 4:

1. Projekt wykonawczy przewiduje wykonanie prac instalacyjnych związanych z wykonaniem oświetlenia. W związku z koniecznością wykonania tych robót zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o specyfikację techniczną dotyczącą oświetlenia.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza ST w zakresie oświetlenia.

Zestaw pytań nr 5:

1. Dotyczy § 2 ust. 9, ust. 11 i ust.12, zgodnie z którymi Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do złożenia oświadczenia o zatrudnieniu osób wykonujących czynności w zakresie prac związanych z budową nawierzchni utwardzonych, na umowę o pracę wraz z wykazem tych osób, który winien zawierać: imię i nazwisko pracownika, informacje na temat wymiaru czasu pracy, informacje na temat trwania umowy, zakres obowiązków pracownika. Wnosi się o modyfikację ust.12 w taki sposób, aby wymagany

wykaz osób wraz ze szczegółowymi informacjami dot. pracowników, zarówno Wykonawca jak i Podwykonawca mógł przedłożyć po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do robót.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść § 2 ust 11 wzoru umowy w następujący sposób:

„Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zatrudnieniu osób (wykaz osób), o których mowa w ust. 9, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia”

Zestaw pytań nr 6:

1. Dotyczy § 1 ust 4 lit a)- d) Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie, że:
 - a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
 - b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
 - c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność wykonania nie była możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ.
 - d) OPZ nie zawiera luk ani niejasności.

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew ustawowemu obowiązkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, co ma wpływ na złożenia przez wykonawców konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest zobowiązany do składania dodatkowych potwierdzeń.

2. Dotyczy § 2 ust. 21 pkt 3 Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy: Czy zamawiający zapewnia również nadzór autorski? Jeśli nie – co w przypadku, gdy wystąpi konieczność zmiany dokumentacji projektowej, np. celem wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych bądź zamówień dodatkowych? Jeśli tak, w jaki sposób Zamawiający przewiduje sprawowanie nadzoru autorskiego? Czy nadzór autorski będzie objęty osobną Umową? Jaką ilość nadzorów autorskich Zamawiający przewiduje w okresie realizacji inwestycji? Czy będą to pobyty na budowie, czy też odpowiedzi (np. w formie elektronicznej) na sygnalizowane przez Wykonawcę problemy?

Odpowiedź:

Zamawiający zapewnia nadzór autorski. Realizacja tych czynności odbywać się powinna na każde wezwanie/zapytanie Inwestora.

3. Dotyczy § 2 ust. 27 Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy: Czy wykonawca musi uzyskać decyzję o zajęciu pasa drogowego? Wykonawca wskazuje, iż § 5 ust. 5 pkt 19 wzoru umowy jest niezgodny z art. 40 Ustawy o Drogach Publicznych. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i wymiar opłaty oraz ewentualne nałożenie kary następuje w drodze decyzji administracyjnej, należy wskazać, iż zobowiązany z tego tytułu jest strona, czyli inwestor. Wskazane przez dr K. Sobieralskiego (Zajęcie pasa drogowego a zamówienia publiczne Przetargi Publiczne nr 3/2007, s. 27) stanowisko zostało powszechnie przyjęte przez UZP, który uznaje za niedopuszczalne praktyki stosowane przez zamawiających, gdy już w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 Pzp) określa się, że wykonawcę obciążać będą koszty zajęcia pasa drogowego (opłaty i kary). Jeśli w trakcie przeprowadzanej inwestycji zachodzi konieczność zajęcia pasa drogowego, to uzyskanie zezwolenia, wniesienie opłaty czy też poniesienie konsekwencji niezastosowania się do przepisów należy do zadań zamawiającego. W związku z powyższym, wnosimy o usunięcie zapisów

dotyczących uzyskania przez wykonawcę decyzji o zajęciu pasa ruchu drogowego i poniesienia kosztów przez Wykonawcę związanych z zajęciem pasa drogowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że wzór umowy nie zawiera § 5 ust 5 pkt 19.

Nie jest wymagane uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w zakresie dotyczącym przebudowy drogi objętej następującymi działkami:

obręb 0013 Krężoły, działka nr 7, 94, 73,

obręb 0004 Buków, działka nr 280, 279, 278, 71, 17

Wykonawca, zobowiązany będzie do uzyskania zgody na zajęcie pasa tylko wówczas, gdy wejdzie w działki inne niż wskazane wyżej, nie objęte opracowaniem.

4. *Dotyczy § 2 ust. 28 Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie, iż obowiązek odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej, które Wykonawca zniszczył w toku prowadzenia prac nie odnosi się do punktów które muszą być przez niego usunięte w uwagi na kolizję z robotami*

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej w przypadku ich uszkodzenia.

5. *Dotyczy § 2 ust. 38 Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy: Prosimy o wyjaśnienie jakie są warunki akceptacji Zamawiającego w zakresie aktualizacji harmonogramu ?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga składania harmonogramu a jedynie Tabeli Elementów Rozliczeniowych.

6. *Dotyczy § 2 ust. 34 Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy: Prosimy o zmianę wskazanego zapisu i wydłużenie terminu na złożenie uwag do protokołu Rad Budowy z 3 na 7 dni. Wskazujemy, że termin trzydniowy jest bardzo krótki w stosunku do daleko idących konsekwencji niezgłoszenia takich uwag.*

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści § 2 ust 34 załącznika nr 9 do SWZ w następujący sposób:

„Do ustaleń zapisanych w protokołach z rad Budów, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 7 dni licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.”

7. *Dotyczy § 4 ust. 8 Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy: Czy zamawiający dopuszcza fakturowanie comiesięczne? Czy środki niezbędne na realizację Zamówienia zostały zabezpieczone przez Zamawiającego?*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fakturowanie comiesięczne, zgodnie z zapisami wzoru umowy §4 ust 7. Wysokość zabezpieczonych środków finansowych określona jest w Uchwale nr XXXVI.247.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu, ogólnie dostępnej na stronie Powiatu Zielonogórskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka: akty prawne.

8. *Dotyczy § 4 ust.10 Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy: Prosimy o wyjaśnienie czy w razie braku złożenia przez podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę oświadczenia, o którym mowa w tym przepisie, zamawiający uzna za wystarczające (dla potwierdzenia, że podwykonawca bądź dalszy podwykonawca otrzymał pełne wynagrodzenie) przedstawienie kopii faktur bądź rachunków oraz potwierdzeń ich zapłaty przez wykonawcę bądź podwykonawcę?*

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści § 4 ust.10 wzoru umowy w następujący sposób:

„W przypadku udziału podwykonawców, do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemne potwierdzenia podwykonawców o uregulowaniu przez wykonawcę wszelkich zobowiązań i płatności oraz zrzeczeniu się wszelkich roszczeń podwykonawców w stosunku do zamawiającego. Zamawiający uzna za wystarczające dla potwierdzenia że podwykonawca

bądź dalszy podwykonawca otrzymał pełne wynagrodzenie, przedstawienie kopii faktur bądź rachunków oraz potwierdzeń ich zapłaty przez wykonawcę bądź podwykonawcę.”

9. *Dotyczy § 5 ust 1 lit a), d), f), g), h), i) Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy: Prosimy o obniżenie kar dla Stron umowy przynajmniej o połowę. Wskazujemy, że zgodnie z orzecznictwem i stanowiskiem Sądu Najwyższego kara umowna wprowadzona do umowy w ramach swobody kontraktowania ma na celu zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (por. Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Sąd Najwyższy zaznacza, że „w sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron. Kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13). Zastrzeżenie kar umownych w nadmiernej wysokości może oznaczać, iż zamawiający naruszył dyrektywy kształtowania treści SWZ zawarte w PZP (por. wyroki KIO z dn. 20 listopada 2015 r., sygn. KIO 2399/15 oraz z dn. 31 lipca 2015 r., sygn. KIO 1519/15).*

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

10. *Dotyczy § 6 ust. 1 w zw. z Rozdział IV SWZ Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy: Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający przewiduje termin realizacji przedmiotu zamówienia (odcinek nr 1 i 2) określony datą? Zgodnie z art. 436 pzp Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Wobec powyższego wnosimy o dokonanie stosownej zmiany.*

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że realizacja zadania, zgodnie z wzorem umowy, powinna odbyć się w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy.

Wskazuje się również, że określenia terminu dokonano przy uwzględnieniu przepisu art. 436 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”), który umożliwia określenie terminów wykonania poszczególnych części robót budowlanych, podobnie jak termin zakończenia roboty budowlanej, datą dzienną, jeżeli jest to uzasadnione obiektywną przyczyną. Przyczyną tą jest konieczność zakończenia robót budowlanych (dla odcinka 1 i 2) przed okresem zimowym, który rozpoczyna się na drogach powiatowych Powiatu Zielonogórskiego w dniu 23.11.2022, a także koniecznością rozliczenia finansowego odcinka 1 i 2 z instytucją zewnętrzną.

11. *Dotyczy § 6 ust. 2 SWZ Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy: Prosimy o wyjaśnienie:*

- a) *w jakim terminie Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego, licząc od otrzymania zgłoszenia od wykonawcy?*
- b) *W jakim terminie Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego licząc od dnia przystąpienia do odbioru? Wskazujemy, że odbiór końcowy robót należy - obok zapłaty wynagrodzenia - do podstawowych obowiązków umownych Zamawiającego. Jego termin ma dla wykonawcy znaczenie kluczowe, ponieważ zależy od niego możliwość wystawienia faktury końcowej; od tego terminu rozpoczynają bieg terminy gwarancji i rękojmi; termin ten ma też znaczenie w kontekście treści gwarancji ubezpieczeniowej na zabezpieczenie należytego*

wykonania umowy. Stąd też termin, w którym powinno dojść do zakończenia procedury odbiorowej, powinien zostać uregulowany w umowie.

- c) W jakim terminie Zamawiający przystąpi i dokona odbioru robót zanikowych albo ulegających zakryciu, licząc od uzyskania zgłoszenia od Wykonawcy?
- d) w jakim terminie Zamawiający przystąpi i zakończy czynności odbioru częściowego licząc od otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru od wykonawcy?

Odpowiedź: a) w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od wykonawcy, b) w terminie do 21 dni od dnia przystąpienia do odbioru, c) w terminie do 14 dni licząc od dnia zgłoszenia od Wykonawcy dokona odbioru, d) Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia o gotowości, odbiór zostanie dokonany w zależności od odbieranego zakresu, jednak nie dłużej niż 21 dni od przystąpienia do odbioru.

12. Dotyczy § 8 ust. 1 w zw. z Rozdział II pkt 9 SWZ Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza, mimo wskazanego zapisu, możliwość podwyższenia wynagrodzenia w przypadku wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych mających wpływ na koszty wykonania umowy albo robót dodatkowych? Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku konieczności wykonania ww. robót, wykonawca otrzymania wynagrodzenie dodatkowe, a termin realizacji umowy zostanie przedłużony. Prosimy również o wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących zasad wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wykonawca wskazuje, iż z uwagi na ustalony 12 miesięczny okres realizacji umowy, wprowadzenie zapisów dotyczących możliwości waloryzacji wynagrodzenia umownego jest uzasadnione zwłaszcza, że zgodnie z art. 439 ustawy Pzp umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przy terminie realizacji obejmującym 12 miesięcy od podpisania umowy brak takich postanowień stanowi w istocie przeniesienie ryzyka zmiany cen rynkowych w 100% na wykonawcę co należy oceniać jako naruszenie i obejście przepisu art. 439 Ustawy Pzp. Prosimy o wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia nie są roboty zamienne. Art. 439 ustawy Pzp dotyczy umów, przedmiotem których są roboty budowlane zawierane na okres dłuższy niż 12 m-cy. Przedmiotowe postępowanie realizowane będzie w okres do 12 m-cy.

13. Dotyczy § 8 ust. 1 Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy: Czy zamawiający dopuszcza zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ? Jeśli tak prosimy o określenie rodzaju i zakresu takich zmian oraz warunków wprowadzenia tych zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zamówień dodatkowych.

14. Dotyczy § 8 ust. 1 lit. i) oraz j) Załącznika nr 9 do SWZ – Wzoru umowy:

- 1) Czy dla wykazania wpływu zaistnienia złych warunków atmosferycznych wystarczy wykazanie, że były to warunki inne niż dopuszczone przez ST? Jeśli nie – jakie inne okoliczności wymagają wykazania?
- 2) Co będzie punktem odniesienia dla ustalenia, czy warunki atmosferyczne są złe w przypadku, gdy ST nie przewidują, aby dla wykonania robót musiały panować określone warunki?
- 3) Czy pandemia SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 oraz jej skutki stanowią podstawę do zmiany terminu realizacji, zakresu robót i wynagrodzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że w przypadku zaistnienia złych warunków atmosferycznych, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, innych niż dopuszczone przez ST, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić stosowne dokumenty z IMGW (np. porywiste wiatry, opady śniegu, powódź, huragan, trzęsienie ziemi). Pandemia SARS-Cov-2 i choroby COVID-19 oraz jej skutki, zgodnie z § 8 ust 1pkt 2) lit. j) mogą stanowić podstawę do zmiany terminu realizacji.

15. *Dotyczy Rozdział XII pkt 7 SWZ: Prosimy o udostępnienie wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która będzie zawarta przez Strony po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.*

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 7 Rozdziału XII SWZ.

16. *Dotyczy Rozdział I pkt 14 SWZ: W treści SWZ wskazano, iż: „Wyłoniony wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji zamówienia do utylizacji gruzu i innych odpadów nienadających się do wykorzystania, w miejscach zorganizowanego składowania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz 779) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 poz 10 ze zm). Wyłoniony wykonawca oświadcza, że od momentu zawarcia umowy będzie posiadaczem i wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją zamówienia, przez co koszty i obowiązki wynikające z postanowień ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 997 ze zm.) obciążają Wykonawcę.”. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie gruzu i innych materiałów rozbiórkowych nadających się do wykorzystania w toku realizacji, w miejscu wytworzenia? Czy w świetle wskazania wykonawcy jako wytwórcy odpadu, zamawiający potwierdza, że nie będzie rościł praw do pozyskania materiałów z rozbiórki od wykonawcy, a jeżeli miałyby dojść do takiej sytuacji, potwierdzi pisemnie przejęcie obowiązków wytwórcy odpadu?*

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza częściowe wykorzystanie materiałów rozbiórkowych.

17. *Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o informację na temat kategorii ruchu na przedmiotowym zadaniu.*

Odpowiedź

Przewidziano ruch na KR3.

18. *Wykonawca prosi o zmianę wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych na zgodne z kategorią ruchu KR 1-2 i najnowszymi wytycznymi technicznymi WT-2 2014.*

Odpowiedź

Do wyceny proszę przyjąć wymagania zgodne z odpowiednią kategorią ruchu oraz zgodne z wytycznymi WT-2 2014.

19. *Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o informację do jakiej grupy nośności zostało zakwalifikowane podłoże gruntowe oraz dołączenie dokumentacji geologicznej.*

Odpowiedź:

Projektowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. Grupy nośności dla poszczególnych warstw opisano w załączonej dokumentacji geotechnicznej.

Załącznik – opinia geotechniczna.

20. *Zgodnie z projektem nowe warstwy asfaltowe mają być układane na istniejącą konstrukcję bitumiczną. Czy nośność i stan tej konstrukcji są wystarczająco dobre, aby stanowiły podłoże nowych warstw asfaltowych?*

Odpowiedź:

Istniejąca jezdnia o nawierzchni asfaltowej na wystarczającą nośność dla projektowanego ruchu.

21. *Czy Zamawiający dopuszcza ułożenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej w jednej warstwie 20 cm z mieszanki o uziarnieniu 0/32 mm? Materiał ten jest dostępny na rynku, w przeciwieństwie do kruszywa 0/63 mm.*

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się zmiany warstw z mieszanki 0/63mm na 0-31,5mm

22. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. Proszę również o wskazanie gdzie znajduje się plac przeznaczony na składowanie dłuźyc? Zgodnie z przedmiarem plac znajduje się w odległości do 2km.

Odpowiedź:

Zamawiający otrzymał decyzje na wycinkę drzew po uzyskaniu braku sprzeciwu dla zgłoszenia prac budowlanych.

Zamawiający udostępnia decyzje na wycinkę drzew (decyzja na GKR.6131.55.2021.TC oraz GKR.6131.56.2021.TC).

23. W opisie technicznym w Projekcie istnieje zapis: „Po uzgodnieniu odpowiednich zgód, drzewa istniejące znajdujące się bezpośrednio przy drodze należy przyciąć aby nie ingerowały w skrajnię poziomą i pionową drogi”. Czy Zamawiający wymaga skalkulowanie w ofercie wykonanie tych prac? Załączone przedmiary nie uwzględniają takiej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź:

Należy skalkulować takie prace w ofercie Wykonawcy.

Jednocześnie wskazuje się, że zgodnie z pkt 11 Rozdziału II SWZ Opis przedmiotu zamówienia: „Zamawiający załącza w celach pomocniczych przedmiar robót z zastrzeżeniem, że ilości podane w przedmiarze nie są podstawą wyceny przedmiotu zamówienia dla wykonawcy, a jedynie mają na celu określenie technologii wykonania robót .”

24. W udostępnionych przedmiarach istnieje pozycja „Wykonanie trawników siewem bez humusowania” , natomiast w opisie technicznym znajduje się informacja: „Planuje się wykonanie humusowania wraz z obsianiem trawą przyległych terenów zielonych.” oraz „Dodatkowo, w miarę możliwości, aby zapewnić odpowiedni spływ wód do rowów należy wyrównać tereny zielone wokół drogi i miejscowo uregulować skarpy i dna rowów. Zwrócić szczególną uwagę na głębokość rowów przy zjazdach na pola i w razie potrzeby od nowa uformować w tych miejscach skarpy.” Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w udostępnionych dokumentach. Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania robót zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wykonania robót zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.

25. Wykonawca zwraca się z prośbą o załączeniu profilu podłużnego drogi.

Odpowiedź:

Inwestycja polega na przebudowie istniejącej drogi i nie planuje się zmiany istniejącej niwelety drogi. Profil osi drogi będzie przebiegał po istniejącym terenie.

Zestaw pytań nr 7:

1. Firma (...)zwraca się z prośbą o wyjaśnienie niejasności dotyczących w/w przetargu:

„W zamieszczonym przedmiarze robót – Odcinek nr 3 znajdują się przedmiary dotyczące branży drogowej i elektrycznej, natomiast w szczegółowym formularzu oferty Załącznik nr 1A do SWZ – dotyczącym Odcinka nr 3- brak jest działu/elementu scalonego dotyczącego branży elektrycznej.

Prosimy o odpowiedź czy Wykonawca ma zmodyfikować we własnym zakresie Załącznik nr 1A w zakresie Odcinka nr 3, poprzez dodanie brakującego elementu (działu branży elektrycznej)? Czy Zamawiający zamieści nowy – uzupełniony / poprawny Załącznik nr 1A do SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prace ziemne należy ująć w Zał. nr 1A do SWZ w pozycji 3.3 „Roboty ziemne”, prace instalacyjne należy ująć w zał. nr 1A do SWZ w pozycji 3.8 „Elementy dróg i ulic”

W wyniku udzielonych wyjaśnień treści SWZ Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ oraz terminów w następujący sposób:

Dział I pkt. 11 SWZ:

Było: „Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 95 ust 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawców przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia czynności polegających na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową nawierzchni utwardzonych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r. poz. 1320), chyba że osoba ta wykonuje rzeczową umowę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej względnie samodzielnie przystąpiła do wykonania umowy (podmiot nie będący przedsiębiorcą) lub jako wspólnik spółki cywilnej albo wykonuje funkcję członka zarządu spółki kapitałowej lub jest wspólnikiem spółki osobowej, która to spółka jest Wykonawcą. Wyłoniony wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę zawierające informację niezbędne do weryfikacji zatrudnienia w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Informacje na temat uprawnień kontrolnych oraz sankcji z tytułu niespełnienia wymagań zawarte są we wzorze umowy.”

Po zmianie: Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 95 ust 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawców przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia czynności polegających na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową nawierzchni utwardzonych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r. poz. 1320), chyba że osoba ta wykonuje rzeczową umowę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej względnie samodzielnie przystąpiła do wykonania umowy (podmiot nie będący przedsiębiorcą) lub jako wspólnik spółki cywilnej albo wykonuje funkcję członka zarządu spółki kapitałowej lub jest wspólnikiem spółki osobowej, która to spółka jest Wykonawcą. Wyłoniony wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu **przed przystąpieniem do robót** oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę zawierające informację niezbędne do weryfikacji zatrudnienia w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Informacje na temat uprawnień kontrolnych oraz sankcji z tytułu niespełnienia wymagań zawarte są we wzorze umowy.

Dział XVIII SWZ – skreśla się pkt. 6 ust 2)

Dział XII SWZ – skreśla się pkt. 7

Przed zmianą z dnia 10.03.2022 r.

1. Dział XII pkt 1 SWZ – „Zaszyfowaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.03.2022 r. godz. 08:00”
2. Dział XIV SWZ – „Wykonawca jest związany z ofertą przez 30 dni tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 15.04.2022 r.”
3. Dział XV pkt 1- „ Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 17.03.2022 r. o godz. 09:00 Otwarcie ofert następuje po przeprowadzeniu ich deszyfrowania bezpośrednio na miniPortalu”

Po zmianie:

1. Dział XII pkt 1 SWZ – „Zaszyfowaną ofertę należy złożyć w terminie do dnia **21.03.2022 r. godz. 08:00**”
2. Dział XIV SWZ – „Wykonawca jest związany z ofertą przez 30 dni tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 19.04.2022 r.”
3. Dział XV pkt 1- „ Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 21.03.2022 r. o godz.

09:00 Otwarcie ofert następuje po przeprowadzeniu ich deszyfrowania bezpośrednio na miniPortalu”

Jednocześnie informuję, że ogłoszenie o zamówieniu nr 00069605/01 z dnia 28.02.2022 r. zostało zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 00085496/01 z dnia 15.03.2022 r.

z poważaniem

Mirostaw Andrasiak

Członek Zarządu

(podpis na oryginale)

w załączeniu:

- załącznik do zawiadomienia z dnia 15.03.2022 r. (zip.)