

OR.273.39.2022

Dotyczy: postępowania pn. „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze”

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ

Zamawiający - Powiat Zielonogórski, na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz.1710 ze zm.), niniejszym udostępnia treść złożonego przez Wykonawcę pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1

„Mam pytanie dotyczące przetargu na ssp w Starostwie Powiatowym. W SWZ napisane jest, że oferowany system musi być kompatybilny z już zainstalowanym w starostwie tj INIM, natomiast w kosztorysie i projekcie wykonawczym przedstawiany jest system POLON. Moje pytanie brzmi jaki system mamy złożyć ofertę.

Odpowiedź: Należy złożyć ofertę na zainstalowany w budynku Starostwa Powiatowego system INIM ELEKTRONICS.

z poważaniem

NACZELNIK
Wydziału Organizacyjnego
Robert Kostek