

Zielona Góra 14.11.2022 r.

OR.273.46.2022

Dotyczy: postępowania pn. „Wymiana oświetlenia w budynkach Powiatu Zielonogórskiego”

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ

Zamawiający - Powiat Zielonogórski, na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz.1710 ze zm.), niniejszym udostępnia treść złożonego przez Wykonawcę pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający w oprawach LED 600x600 dopuści minimalny strumień świetlny 3600 lm przy zachowaniu mocy 36 W lub zaakceptuje oprawy LED 600x600 o minimalnym strumieniu świetlnym 4800 lm i mocy 40W.

Odpowiedź : NIE, zgodnie z SWZ.

z poważaniem

NACZELNIK
Wydziału Organizacyjnego
Robert Kostek