

Znak sprawy: OR.273.4.2020

ZAWIADOMIENIE
o udzieleniu wyjaśnień oraz zmianie treści SIWZ

Zamawiający – Powiat Zielonogórski, ul. Podgórna 5, niniejszym informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: OR.273.11.2020 – prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze”, wniesiono następujące pytania:

Pytanie nr 1: *„W udostępnionej dokumentacji do zamówienia „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze” brak „Scenariusza pożarowego”, prozę o udostępnienie tego wymaganego prawem dokumentu.”*

Odpowiedź: Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWWNEĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej scenariusz pożarowy jest wymagany w przypadku kiedy wymagane jest uzgodnienie. Zgodnie z § 3.2 uzgodnienie jest wymagane w przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, a także zapewnienia drogi pożarowej do obiektu budowlanego, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązani projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego. Przedmiot prowadzonego postępowania nie spełnia powyżej definicji.

Pytanie nr 2: *„ W kosztorysie ofertowym pozycje nr 5 oraz 21 dotyczą wykucia bruzd pod instalację. Które odcinki instalacji będą podlegać bruzdowaniu? Jakie przewody będą ułożone w bruzdach? „*

Odpowiedź: Podane pozycje kosztorysowe dotyczą zasilania elektrycznego centrali CSP oraz zalicza pożarowego, przewód typu YDY x 3x1,5 mm².

Pytanie nr 3: *„Czy na tym etapie Wykonawca będzie zobowiązany do ułożenia samej trasy kablowej między kondygnacjami (listwy PCW) czy również ułożenia przewodów poszczególnych linii dozorowych z pozostawieniem zapasu kabli na wszystkich kondygnacjach?”*

Odpowiedź: Zgodnie z projektem przewidziane jest wykonanie jedynie pionowej trasy kablowej z połączeniem do centrali CSP, wykonanie musi gwarantować późniejszą możliwość wprowadzenia przewodów dla poszczególnych kondygnacji.

Pytanie nr 4: „Z obliczeń projektowych pojemność akumulatorów powinna być nie mniejsza niż 46,455Ah. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie mniejszych akumulatorów niż 65Ah, lecz spełniających warunki wyliczeń zapotrzebowania?”

Odpowiedź: Do obliczonej pojemności akumulatorów 46,5 Ah należy dodać 20-25% zapas pojemności stąd wynika, że najmniejsza dopuszczalna pojemność powinna wynosić 58,1 Ah. Zamawiający nie zgadza się na zastosowanie akumulatorów (dla rozwiązania przedstawionego w projekcie) mniejszych niż 60Ah.

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy – Wzór umowy).

Z poważaniem

STAROSTA
Krzysztof Romankiewicz

(podpis na oryginale)

W załączeniu:

- zał. nr 3 do SIWZ po zmianie z dnia 23.11.2020 r.