

Zielona Góra, dnia 04.12.2020 r.

PZZD.272.8.2020

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

w ramach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27
do m. Krzewiny”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), odpowiada na pytanie, jakie wpłynęło od wykonawcy w dniu 30.11.2020r. w stosunku do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym

Pytanie 1:

Opis przedmiotu zamówienia wskazuje, że trzeba wykonać prace na istniejącej nawierzchni o szerokości 4,5m. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzamy, że szerokość istniejącej nawierzchni wynosi od 3,5m do 3,7m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie faktycznej szerokości na jakiej należy wykonać prace.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istniejąca szerokość wynosi od 3,5 do 4,5 m . Zarządca drogi, założył w celu ujednoczenia szerokości drogi, wykonanie wzmocnienia nawierzchni na szerokości 4,5m biorąc pod uwagę istniejące przy krawędzi jezdni pobocza tłuczniowe, które mogą posłużyć jako podbudowa pod warstwę wyrównawczą i ścieralną.


STAROSTA
Krzysztof Romankiewicz