

OR.273.20.2021

„Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze”

**Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień, zmianie treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia
(zmianie terminu składania i otwarcia ofert)**

Zamawiający – Powiat Zielonogórski, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129), udziela wyjaśnień treści SWZ w następujący sposób:

Pytanie nr 1:

„W dokumencie SIWZ jest podana informacja, że oferowany system musi być kompatybilny z zainstalowanym już w Starostwie systemem. Załącznik nr 3 do SWZ składa się z projektu wykonawczego opartego na centrali Polon 4900. Wymienione urządzenia w projekcie producenta Polon Alfa nie będą kompatybilne z centralą SmartLoop i czujkami ED300. Skoro są to następujące etapy to proszę o informację czy Zamawiający posiada dokumentację powykonawczą o zastosowaniu urządzeń równoważnych wymienionych w projekcie i czy mógłby ją udostępnić. Czy jest np. nowy schemat instalacji systemu sygnalizacji pożaru?”

Odpowiedź : Zamawiający udostępnia dokumentację powykonawczą pierwszego zadania tj. etapów 1 i 6 etapów – załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 2 :

„Proszę o informację z czego się składa obecny system SSP. Ile jest pętli i ile pętli jest wykorzystanych a ile trzeba dołożyć?”

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową/powykonawczą.

Pytanie nr 3:

„Ile elementów już jest w istniejącym systemie, jaki jest zasilacz i akumulatory - aby przeliczyć 72h+30 min podtrzymania, (czy są sygnalizatory zasilane z zewnętrznych zasilaczy, wtedy nie obciążają baterii centrali - w istniejącym systemie i rozbudowie)”

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją powykonawczą, dokumentacja zamienna nie zmieniała założeń pierwotnych projektu, a jedynie producenta urządzeń. Pojemność akumulatorów centrali została przeliczona i będzie wystarczająca dla całego systemu.

Pytanie nr 4:

„Do czego potrzebne będą moduły. Czy mają to być moduły z wyjściami przekaźnikowymi czy potencjałowymi (jeżeli sygnalizatory mają być podpięte to jaki i w jakiej ilości pod dany moduł), ile wejść/wyjść

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową, na drugim piętrze (etap 5) będzie moduł służący włączaniu sygnalizatorów optyczno-akustycznych oraz kontroli stanu zasilacza pożarowego, na pierwszym piętrze (etap 4) moduł przekaźnikowy ma zamykać drzwi pożarowe do sąsiedniego budynku (inna strefa pożarowa).

Pytanie nr 5:

„Czy ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) mają być o wyższej klasie IP? Jakie są obecnie zamontowane”

Odpowiedź: Bez zmian w zakresie stopnia ochrony IP dla ROPów – IP30.

Pytanie nr 6:

„Do czego potrzebne będą zasilacze. Proszę o podanie jaką wartość w amperach powinien mieć zasilacz i jakie akumulatory o jakiej pojemności i w jakiej ilości?”

Odpowiedź: Zasilacz pożarowy na drugim piętrze (etap 5) służy zasilaniu sygnalizatorów optyczno-akustycznych, zasilacz 2A17 ma prąd ciągły 1,2A oraz miejsce w obudowie na 2 akumulatory po 17Ah. Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne spełniające wymagania urządzeń z projektu pierwotnego.

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 286 ust 1 zmienia treść załącznika nr 4 do SWZ.

Z uwagi na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu (tj. pkt 7.5 oraz 7.6), Zamawiający przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

Było:

Dział VII pkt 1

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 31.12.2021 r.

Dział XVII pkt 1

Zaszyfrowana ofertę należy złożyć w terminie 02.XII.2021 r. do godz.09:00

Dział XVIII pkt 1

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 02.XII.2021 r. o godz. 10:00

Po zmianie:

Dział VII pkt 1

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **01.01.2022 r.**

Dział XVII pkt 1

Zaszyfrowana ofertę należy złożyć w terminie **03.XII.2021 r. do godz.09:00**

Dział XVIII pkt 1

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu **03.XII.2021 r. o godz. 10:00**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 271 ust 1 Pzp w Biuletynie Zamówień Publicznych (platforma e-Zamówienia) zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 00277953/01

Z poważaniem

NACZELNIK
Wydziału Organizacyjnego

Robert Kostek

W załączeniu:

- dokumentacja powykonawcza z pierwszego zadania tj. etapów 1 i 6
- wzór umowy po zmianie z dnia 22.11.2021 r. (zał. nr 4 do SWZ po zmianie z dnia 22.11.2021)