



Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:

- 1) bez zastrzeżeń
  - 2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii
- Data: 23.08.2012 Lp. opinii: 32/k

*W. Drzewiecka*  
**WANDA DRZEWIECKA**  
 inż. budownictwa ląd., mgr chemii  
 RZECZOZNAWCA  
 ds. bezpieczeństwa i higieny pracy  
 nr uprawnień 011/97  
 w grupach 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4.4  
 Zielona Góra, ul. prof. Szafrana 11a/4  
 tel. (068) 3265104 dom.

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami

*W. Drzewiecka*  
**WANDA DRZEWIECKA**  
 inż. budownictwa ląd., mgr chemii  
 RZECZOZNAWCA  
 ds. sanitaro-higienicznych  
 nr 48-N/93  
 w zakresie bez ograniczeń  
 Zielona Góra, ul. prof. Szafrana 11a/4  
 tel. (068) 3265104

Data: 30.08.2012  
 Lp.: 30/k

**RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH**  
*mgr inż. Bogusław Dąbrowski*  
 Nr upr. 277/93  
 miejscowość, data  
 Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam  
 bez uwag

- LEGENDA:
- Istn. instalacja gazowa
  - ××××× Istn. instalacja gazowa - do likwidacji
  - Proj. instalacja gazowa
  - 1 - Istn. punkt redukcyjno-pomiarowy
  - 2 - Centralka systemu Gazex MD-2Z
  - 3 - Zawór z napędem systemu GAZEX Ø50mm
  - 4 - Czujnik wypływu gazu pod stropem DEX-1
  - 5 - Lampka sygnalizacyjna
  - 6 - Kocioł wodny gazowy, wiszący Viessman Vitodens 200-W, Q=105kW

**RZUT KOTŁOWNI  
 INSTALACJA GAZOWA  
 1:50**

JEDN. PROJEKTOWA:		Biuro projektowo-usługowe ALLprojekt ul. Stary Rynek 8/4a 65-106 Zielona Góra					
INWESTOR		Szpital Rehabilitacyjno - Lecznicy Dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojnowie 7A.					
PRZEDSIĘWZIECIE		Termomodernizacja budynku Szpitala w Wojnowie - nowa kotłownia gazowa oraz kolektory słoneczne.					RYS. NR <b>6</b>
FAZA ZADANIA	Projekt budowlany	BRANŻA	SANITARNA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
SKALA/DATA	1:50 LIPIEC 2012r.	PROJEKTANT	mgr inż. Stanisław Karasz	instalacje sanitarne	201/75/ZG	07.2012	<i>SK</i>
TYTUŁ RYSUNKU		OPRACOWAŁ	mgr inż. Marek Karasz	instalacje sanitarne		07.2012	<i>JK</i>
RZUT KOTŁOWNI INSTALACJA GAZOWA		SPRAWDZIŁ	mgr inż. Wiesław Mazurek	instalacje sanitarne	141/74/ZG	07.2012	<i>WZ</i>