

Dotyczy: postępowania pn.
„Modernizacja Powiatowego Magazynu Przeciwpożarowego i Obrony Cywilnej”

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ

Zamawiający - Powiat Zielonogórski, na podstawie art. 284 ust. 6 w związku z art.284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm), niniejszym udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

„Po przeprowadzonej wizji lokalnej zauważono zdemontowane i brakujące grzejniki. Proszę o informację gdzie się one znajdują i w jakim są stanie? Czy posiadają zawiesia i zawory przyłączeniowe? Warunkiem podłączenia kotła musi być sprawna instalacja C.C. Bez tej instalacji nie będzie możliwe uruchomienie kotła i udzielenia gwarancji.”

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia nie jest instalacja C.O.

Pytanie nr 2:

„Pomieszczenie kotłowni gazowej na kocioł konsendacyjny to minimum 6,5m3. Pomieszczenie musi posiadać sprawnie działającą wentylację grawitacyjną – czy wskazane miejsce na montaż Kotła spełnia te wymogi.”

Odpowiedź: Wymieniony kocioł należy zamontować w pomieszczeniu spełniającym wymagania, z uwzględnieniem istniejących kanałów wentylacyjnych.

Pytanie nr 3:

„Sugerowany kocioł nie koniecznie nadaje się do istniejącej instalacji – czy jest możliwość zamiany kotła na inny typ oraz innego producenta.” *

Odpowiedź: Należy zaferować kocioł o parametrach zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 4:

„Czy jest możliwość montażu komina powietrzno spalinowego powyżej dachu na zewnątrz budynku? Jeśli nie to będzie potrzeba zbudowania komina wewnątrz budynku. Konieczna będzie opinia kominiarza. Z racji tego, że jest to budynek zabytkowy czy będzie zgoda Konserwatora Zabytków. Wyprowadzenie spalin przez ścianę budynku jest możliwe tylko dla kotłów do 21KW.”

Odpowiedź: Remontowany obiekt nie jest budynkiem zabytkowym. W przypadku braku możliwości wprowadzenia spalin poprzez ścianę należy wykorzystać wolny kanał wentylacyjny.

z poważaniem

NACZELNIK
Wydziału Organizacyjnego

Robert Kostek